



# KOMINIARSTWO

Grzegorz Grabowski

06-100 PUŁTUSK, ul. Benedyktynska 5  
tel. /23/ 692 31 02, tel./fax /23/ 692 30 68  
kom.: 509 424 304  
NIP 717 108 77 94, REGON 551204523

ORYGINAŁ KOPIA

Pułtusk dnia 15, 06, 2021 r.

## PROTOKÓŁ Nr. 367/ 21

### Z OKRESOWEJ KONTROLI PRZEWODÓW KOMINOWYCH

Sprawdzenie technicznej sprawności przewodów kominowych i połączeń dymowych, spaliniowych i wentylacyjnych w budynku będącym własnością: *Przedszkola Miejskiego Nr. 5 w Pułtusku*

położonym w *Pułtusku* przy ul. *17-go Sierpnia 6* 06-100 Pułtusk *budynek użytkowy*

zostało przeprowadzone przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego: Grzegorza Grabowskiego

w oparciu o art. 62 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku [Dz. U. nr 89 póź. 414 z późniejszymi zmianami ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o zmianie ustawy prawa budowlanego Dz. U. Nr 111 póź. 726 z dnia 22 sierpnia 1997 r. póź. 30a) z późniejszymi zmianami oraz Ustawę o ochronie przeciwpożarowej budynków innych obiektów budowlanych i terenów {Dz.U. z 2003 r. Nr. 121, poz. 1138 } wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze, przepisy szczegółowe i obowiązujące przedmiotowe normy techniczne. Ustawa z dnia 10 maja 2007r. o zmianie ustawy – Prawo Budowlane oraz niektórych innych ustaw.

#### W WYNIKU KONTROLI STWIERDZA SIĘ:

- I. Objęte kontrolą przewody kominowe, oraz inne elementy urządzeń kominowych odpowiadają przepisom wyżej wymienionym . Wykonane konstrukcje i elementy mieszczą się w obowiązujących normach\*.
- ~~2. Objęte kontrolą przewody kominowe oraz inne elementy urządzeń kominowych nie odpowiadają wyżej wymienionym przepisom. Dotyczy to w szczególności następujących stwierdzonych uchybień, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia:\*~~

*Sprawdzono techniczną sprawność 84 szt. przewodów kominowych wentylacyjnych wentylacji grawitacyjnej wyciągowej, pobudowanej w systemie indywidualnym obsługującej pomieszczenia: sal przedszkolnych, biurowe, socjalne i gospodarcze.*

*Podczas sprawdzania stwierdzono, że w/o przewody kominowe wentylacyjne są drożne.*

*Stan techniczny głowic i nasad kominowych nad dachem jest dobry.*

*Ciąg kominowy sprawdzony w kratkach wentylacyjnych obsługujących w/w pomieszczenie budynku użytkowego jest prawidłowy .*

*Czyszczeń i przeglądu stanu technicznego przewodów kominowych dokonano dnia 15, 06, 2021 r.*

*Dostęp do czyszczenia przewodów kominowych jest dogodny.*

*Sprawdzone przewody kominowe i podłączenia - wentylacyjne nadają się do dalszej eksploatacji.*

Zgodnie z art. 70 Ustawy wyżej wymienione braki – uszkodzenia – zaniedbania podlegają obowiązkowemu usunięciu – naprawie bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli technicznej.

TERMIN NASTĘPNEGO BADANIA TECHNICZNEGO m - c czerwiec / 2022 r.

Protokół otrzymują

1 Właściciel – Zarządca  
obiekту

2 Inspektor Nadzoru  
Budowlanego

Opiniodawca Uprawniony Mistrz  
Kominiarski

UPRAWNIONY DO KONTROLI I OPINIOWANIA  
Mistrz Kominiarski

Grzegorz Grabowski  
Upr. OL Nr 13132/02