

PROTOKÓŁ SPRAWDZENIA ZADZIAŁANIA WYŁĄCZNIKA PRZECIWPÓŻAROWEGO

Przedszkole Miejskie Nr 5 w Pułtusku
2023-03-24

zostało zainstalowanych..... ilość załączników.....

podpis.....
g

1. Użytkownik obiektu: Przedszkole Miejskie nr 5 w Pułtusku
ul. 17 Stycznia 6
2. Miejsce wykonania pomiarów: Przedszkole Miejskie nr 5 w Pułtusku
ul. 17 Stycznia 6
3. Data sprawdzenia: 24.03.2023r.
4. Wynik sprawdzenia: **pozytywny**

Po zwolnieniu blokady każdego z wyłączników ppoż. (2szt) nastąpiło odłączenie zasilania w rozdzielni głównej RG

	Wynik pomiaru
Wył. PPOŻ WG-1s – wejście główne	Pozytywny
Wył. PPOŻ WG-1s – wejście boczne	Pozytywny

5. Wnioski:

Instalacja ppoż. w/w obiekcie nadaje się do eksploatacji.

6. Data następnego badania.
24.03.2024r.

7. Data i miejsce pisania protokołu:

24.03.2023r. Pułtusk

USŁUGI ELEKTRYCZNE
Rafał Bednarczyk
06-100 Pułtusk, ul. Wincentego Pola 6
tel. 023 692 43 03, kom. 505 623 712
NIP 568-155-58-06, REGON 142033363

Rafał Bednarczyk
Świadectwo Kwalifikacyjne
Dozoru, Eksploatacji
Pomiary Ochronne
Nr. D1/707/19910/21
Nr. E1/707/19909/21

Bednarczyk