

ZAKŁAD USŁUG ELEKTRYCZNYCH  
**ELEKTROBUD**  
inż. Piotr Kalinowski  
06-100 PUŁTUSK, GRABOWIEC 80F  
tel. 513 133 688  
NIP 5681432334 REGON 140388286

## PROTOKÓŁ BADANIA GŁÓWNEGO PRZECIWPÓŻAROWEGO WYŁĄCZNIKA PRĄDU

Obiekt: PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR5 W PUŁTUSKU  
Miejsce pomiaru: UL. 17 STYCZNIA 6, 06-100 PUŁTUSK  
Data: 29.03.2024r.

POMIESZCZENIE: ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA RG

RODZAJ WYŁĄCZNIKA: ED2S 160/3

Lp.	WYŁĄCZNIK	Próba 1	Próba 2	Próba 3	Ocena
1.	PWP WG-1s wejście główne	ZADZIAŁAŁ	ZADZIAŁAŁ	ZADZIAŁAŁ	sprawny
2.	PWP WG-1s wejście boczne	ZADZIAŁAŁ	ZADZIAŁAŁ	ZADZIAŁAŁ	sprawny

Sprawdził:

ELEKTRYCZNE POMIARY  
OCHRONNE  
Inż. Piotr Kalinowski  
Upr.D1/707/24381/21  
E1/707/24380/21